

消防施設 未備 - 百貨店 5層 순식간에 불바다 이뤄

1974. 4. 12.

- 粉食센터 주방에서 發火.....

2時間만에 鎮火되다가 再燃焼-

財産被害 8千萬원 (動産不包含)



火災建物 立体図

● 一般事項

建物用途：百貨店

所在地：서울特別市 中区

火災日時：1974. 4. 12, 21:00~ 4. 13, 01:15

發火位置：5層 M粉食센터 주방

火災原因：LP 가스 施設 取扱 不注意

● 建物概要

地下 2 層, 地上 5 層의 철근 콘크리트 슬라브조 建物로 延面積 19,779.54m²임.
(地下 2 層 ~ 2 層 : 각 層 2,659.8m², 3 ~ 5 層 : 各層 2,958.78m², 屋上層 264m²)

● 火災狀況

火災 當時 建物內에는 百貨店이 閉店(19:30)한 뒤라 5 層에 警備員 等 管理室 職員 3 名과 문방구 開設 作業 인부 및 店舖主 等 9 名과 기타 층의 10 여명을 합쳐 20 여명이 남아 있었다.

警備員 K 氏가 閉店後 1 ~ 5 層까지 1 時間 20 分 동안 1 次 巡察을 마치고 5 層 管理事務室에 들어왔을 때 이상한 냄새가 나서 복도에 나오자 M 粉食센터에서 타는 냄새와 함께 煙氣가 새어나오는 것을 確認, 미처 손을 쓰기도 전에 멍하는 소리와 함께 불길 이 치솟았다는 것이다.

불길은 순식간에 부근의 문방구, 書店, 管理事務室로 옮겨가 出動한 消防車 74 臺 (高架 사다리車 6 臺)로 鎮火作業을 서두른 結果 22:00 時頃 일단 불길이 잡혔으나 남은 불씨로 인해 23:00 時頃 앞쪽 家具部, 당구장, 事務室 등에서 다시 불길이 치솟아 4 時間餘만인 다음날 01:15 時頃に 完全 鎮火되었다.

이 불로 5 層 粉食 센터, 家具店, 문방구, 管理事務室等 50 餘個 店舖 2,958.78m² 를 모두 불태웠다.

이 建物은 바닥면적이 넓은데 비해 窓門이 좁고 인접한 道路가 비좁아 消火 作業이 어려워 鎮火가 늦어졌으며 층마다 防火區劃 및 스프링클러 設備가 되어 있는 등 消防施設이 제대로 갖춰진 4 層以下에는 확대되지 않았다.

● 被害狀況

人命被害 : 없음.

財産被害 : 8 千萬원 (動産 不包含)

● 問題點

1. 消防施設 未備 (5 層).

2. 外部로 뚫린 窓門 등이 狹小하고 消防道路 (建物 後面)가 비좁아 鎮火作業 곤란.