

煉炭 화덕 過熱 火災 —
245 個 店舖 全燒

1978. 2. 25

— 防犯 셔터로 出入口 막혀 鎮火 못해
建物 및 收容商品 모두 태운 後 기둥만 남아 —

財産被害 1億 7千萬원 (動産不包含)

● 一般事項

建物用途：市場

所在地：慶尙南道 馬山市

火災日時：1978. 2. 25, 02:25~08:10

發火位置：B 棟 商街

火災原因：煉炭 화덕 過熱

● 建物概要

舊韓末인 1910년에 設立, 68年の 歷史를 지니고 있으며 1960년에 改築工事, 1971년에 市場繁榮會가 設立되어 民間에 移讓, 철근 콘크리트 슬라브造 2層 延面積 5,075.4 m²에 245個의 店舖로 構成되어 있었음.

● 火災履歷

1973年 3月 4日 菓子 都賣店에서 담뱃불에 의한 火災가 發生, 614個 店舖 및 民家 10채 燒失로 약 5億원의 財産被害를 입었음.

● 火災狀況

불은 1978年 2月 25日 02:25時頃 B棟 商街 中央部分의 洋品部 부근에서 警備員이 추위를 이기기 위해 使用中인 煉炭 화덕이 過熱되어 警備員이 이석한 사이 煉炭화덕 위에 깔아 둔 판자에 引火되어 일어났다.

불이 난 B棟에는 洋品, 洋服, 메리야스, 化學纖維等의 衣類 店舖들이 密集해 있고 各 店舖들이 可燃性 간막이로 되어 있어 순식간에 1, 2層 全体로 불길기 번졌다.

申告를 받고 出動한 馬山 消防署의 消防隊에 의해 鎮火作業에 着手하는 한편 인근 鎮海 消防署 뿐만 아니라 H合織, H特殊鑛에 応援 要請하여 總 消防車 17臺(펌프車 10臺, 물탱크車 1臺, 化學車 1臺, 기타 5臺) 및 851名(消防官 85名, 기타 766名)이 鎮火에 임하였으나 13個의 出入口에 設置된 防犯 셔터가 닫혀져 있는 데다 플라스틱 및 衣類等이 타면서 뿜어내는 有毒性 가스 때문에 鎮火作業이 順調롭지 않아 1層 139개 店舖와 2層 206개 店舖로 構成된 B棟 5,075.4 m²建物과 收容 商品을 모두 태우고 鎮火되었다.

●被害狀況

財產被害：1億 7千萬원(動產 不包含)

●問題點

1. 市場 防火 管理 疎忽.
2. 出入口가 防犯 서터로 되어 있을 뿐만 아니라 消防道路가 狹小하여 鎮火作業 곤란.
3. 防火區劃 未設置.