

## NFPA 호텔 화재안전 체크리스트

1. 화재경보설비가 설치되어 있는가? 있다면, 그 음향은?  
a. 벨 b. 혼 c. 기타
2. 비상구와 피난통로 등에 피난구 유도등이 설치되어 있는가?
3. 피난통로와 피난계단에 비상조명설비가 설치되어 있는가?
4. 피난통로로 연결된 복도, 비상구, 피난계단 등에 장애물이 있지는 않은가?
5. 회의실, 식당, 카지노 등에 설치된 비상구문은 여닫이문으로 되어 있는가?
6. 비상구문에 잠금장치 등이 설치되어 있어 비상시 사용하기에 곤란하지는 않은가?
7. 비상구가 아닌 문에 비상구로 오인하지 않도록 “비상구 아님” 등과 같이 적절한 안내 표지가 부착되어 있는가?
8. 피난계단으로 통하는 문에 비상시 사용후 자동으로 닫힘상태를 유지할 수 있는 장치가 되어 있는가?
9. 피난계단에서 객실이 있는 층으로 접근할 수 있는가?
10. 객실로부터 가장 가까운 비상구 위치 및 화재경보신호에 대한 자세한 설명이 객실내 눈에 잘 띄는 곳에 부착되어 있는가?
11. 객실의 문은 자기폐쇄식인가? 화재시 연기가 객실 안으로 침입할 수 있는 루버나 채광창이 문 위에 설치되어 있지는 않은가?
12. 각 층 엘리베이터 승강장에 “화재시 사용금지”라는 표지가 잘 보이는 곳에 부착되어 있는가?
13. 회의실 등의 실내로 통하는 주요 출입구에 회의실 등의 최대 수용인원을 명시한 표지가 부착되어 있는가?
14. 비상시 하나의 비상구가 사용할 수 없게 되었을 경우 즉시 다른 비상구를 이용할 수 있도록 비상구와 비상구 사이의 거리가 충분히 이격되어 있는가?
15. 접는 칸막이, 에어월(air walls) 등이 비상구로의 접근에 장애가 되는 곳에 설치되어 있지는 않은가?
16. 비상구 주변의 바닥이나 벽면이 거울과 같은 반사식 표면이어서 피난시 혼동을 야기할 우려가 있지는 않은가?
17. 회의실 등의 비상구 갯수가 수용인원 모두가 쉽게 피난할 수 있을 만큼 적절한가?  
참조: 수용인원별 설치 기준,  
- 1,000명 이상 : 최소 4개  
- 300~1,000명 : 최소 3개  
- 50~300명 : 최소 2개
18. 복도, 계단, 통로 등에 세탁물, 의자, 테이블

NFPA 호텔 화재안전 체크리스트

- 블, 립서비스 트레이 등과 같이 피난에 방해가 되는 임시 또는 영구적 장애물이 방치되어 있지는 않은가?
19. 호텔내 화재안전문제를 감독할 간부급 책임자가 임명되어 있는가?
20. 화재안전과 관련하여 채택하고 있는 법률이나 기준이 있는가? 있다면, 그 명칭은?
21. 화재안전점검에서 지적된 사항 중 개선되지 않은 사항이 있는가? 있다면, 미개선 목록은?
22. 화재시 비상대응 계획안이 수립되어 있는가?
23. 호텔 전체에 스프링클러설비가 설치되어 있는가? 부분적으로 설치되어 있다면 아래에서 스프링클러설비 설치 장소 표시,  
a. 회의실 b. 복도 c. 로비 d. 객실  
e. 호텔내 공용 화장실 f. 기타
24. 호텔 전체에 연기감지기가 설치되어 있는가? 부분적으로 설치되어 있다면 아래에서 감지기 설치 장소 표시,  
a. 회의실 b. 복도 c. 로비  
d. 객실 e. 기타
25. 연기감지기가, ① 중앙경보설비와 연동되어 있는가? ② 소방서에 직접 연결되어 있는가? ☞
- NFPA Journal(2001,3/4)

**방재기술실무교육 안내**

(2001, 2002년; 단위: 원)

월	일 자	교육 일수	차 수	교 육 과 정	교육 인원	교육비 (숙식 포함)
9	3~5	3	모집 21차	화재안전관리실무과정	30	290,000
	5~7	3	모집 22차	화재폭발감식실무과정	30	320,000
	10	1	모집 23차	자동화재탐지설비과정	30	100,000
	11~14	4	모집 24차	소방시설관리자과정	30	360,000
10	8~10	3	모집 25차	화재안전관리실무과정	30	290,000
	10~12	3	모집 26차	화학공장방재실무과정	30	310,000
	17~19	3	모집 27차	화재안전관리실무과정	30	290,000
	22	1	모집 28차	제연설비전문과정	30	90,000
	23~26	4	모집 29차	소방시설관리자과정	30	360,000
11	6~8	3	모집 30차	소방공사감리자과정	30	320,000
2	27~29	3	모집 31차	소방공사감리자과정	30	320,000
3	4~6	3	모집 32차	화재안전관리실무과정	30	290,000
	12~15	4	모집 33차	소방시설관리자과정	30	360,000
	20~22	3	모집 34차	화재안전관리실무과정	30	290,000

▶ 상기 교육일정은 사정에 따라 변동될 수 있음.  
 ▶ 교육장소 : 방재시험연구원(경기도 여주군 가남면 심석리)  
 ▶ 교육비 : 숙식비 포함 금액. 단, 1일 단기과정의 경우 식비만 포함.  
 ▶ 문의처 : 위험관리센터 교육팀 ☎02-780-8111, 구내 354~356