

## 特殊建物 火災現況

이번 號의 火災 分析에서의 중요한 특징 중의 하나는 火災原因中에서 延燒로 인한 火災가 많은 것이 눈에 뜨인다. (총 43件中 14件 30.2%) 그밖에 난방 기구(연탄난로 온돌 석유난로)의 과열이나 취급 부주의로 인한 화재도 적지 않음을 알 수 있다. 이것은 아마도 계절적인 원인에 기인하는 것으로 여겨진다.

表1. 用途別 火災發生件數

用 途	件 數
4 층 이 상	20 (46.5)
공 장	8 (18.6)
A P T	6 (14.0)
시 장	4 (11.6)
호 텔	2 (4.7)
육 판	1 (2.3)
학 교	1 (2.3)
합 계	43 (100%)

表2. 地域別 火災發生件數

地 域	件 數
서 울	20 (46.5)
부 산	3 (30.3)
인 천	5 (11.6)
대 구	3 ( 7 )
광 주	1 ( 2.3)
대 전	1 ( 2.3)
합 계	43 (100%)

(註) 火災 發生件數는 防災研究部에 81. 3. 31까지 接受된 것임.

表3. 特殊建物 火災發生現況

일련번호	用 途	建 物 名	住 所	火 災 發生日	火 災 原因
1	4층이상	부 산 초 밥 식 당	대구시중구향촌동 72	80.11. 4	전기다리기 취급 부주의에 의한延燒
2	공동주택	무 궁 화 맨 션	부산시동래구수안동 702-1	80.12.21	불장난
3	공 장	동 양 콜 텍 시	부산시동구초량 2동 280-2	81. 1. 1	석유난로과열
4	시 장	강 산 백 화 점	대구시중구교동 62-1	1. 4	전기합선에 의한 연소
5	4층이상	한국루터교선교부	서울시용산구도동 2가 86	1. 9	연탄재처리 부주의
6	공 장	남 양 어 망 공 업 (주)	부산시영도구남항동 2가 93	1.16	전기합선
7	"	회 전 닷 트 (주)	대구시서구이현동 42-87	1.18	보일러 히터 과열
8	공동주택	성 암 아 파 트	부산시부산진구부암동 80-8	1.27	석유난로 과열
9	공 장	동 서 가 구 산 업 (주)	인천시남구도화동 1-39	1.28	기계마찰로 불티가 틈밤에 인화
10	4층이상	동 심 여 관	서울시중구인현동 1가 53-2	1.29	석유취급 부주의 (延燒)
11	공 장	동 성 냉 장 (주)	서울시동대문구용두동 104-27	1.29	연탄난로 과열
12	4층이상	수 다 방	부산시동구수정동 312-7	1.29	연탄화덕 과열

일련 번호	用 途	建 物 名	住 所	火 災 發生日	火 災 原 因
13	공동주택	주안주공 APT 47 동	인천시 남구 주안동 938 207호	81. 2. 3	분신자살로 인한
14	4층이상	조동진씨 건물	서울시 강동구 천호동 409-13	2. 5	연탄은돌과열
15	호 텔	스타다스트 호텔	서울시 종로구 서린동 115-1	2. 6	延燒
16	"	뉴동래 관광호텔	부산시 동래구 은천동 165-2	2.10	전기장판과열
17	4층이상	하근수 산부인과	부산시 동구 좌천동 595-7	2.11	延燒
18	4층이상	타미나 의상실	인천시 동구 송현동 100-65 125-8	2.11	화목난로취급부주의
19	4층이상	광남빌딩	서울시 중구 무교동 6	2.11	延燒
20	4층이상	대도빌딩	서울시 중구 무교동 8	2.11	延燒
21	공 장	상지실업(주)	인천시 북구 좌동 530-1	2.12	담배불추정
22	육 판	홍명상가	대전시 동구 중동 318	2.12	"
23	공동주택	사직동원맨션다동 207	부산시 동래구 사직동 139-5	2.13	연탄보일러
24	공 장	국산섬유(주)	부산시 해운대구 반송 2동 385	2.14	전기누전
25	"	대륙호모공업(주)	서울시 중구 중림동 155-2	2.16	물투엔취급중 담배 불에 인화
26	4층이상	삼성탕	" 130-1	2.17	전기누전
27	시 장	동북시장	서울시 도봉구 미아동 701-3	2.17	연탄재로부터 아크 릴사에 인화 추정
28	학 교	학교법인 명성학원	인천시 북구 산곡동 산 113	2.19	누 전
29	4층이상	재단법인 말일성도 그리스도교회	광주시 동구 충장로 4가 34	2.20	延 燒
30	4층이상	서창빌딩	서울시 중구 수표동 62-4	2.22	延 燒
31	4층이상	삼익빌딩	서울시 중구 을지로 2가 55-3	2.24	미 상
32	시 장	진목리공설시장 7동	부산시 북구 진목동 진목 1-377	2.26	전기누전추정
33	4층이상	홍국생명빌딩	부산시 중구 대교동 1가 10	2.28	延 燒
34	4층이상	삼양빌딩	" "	2.28	"
35	4층이상	동홍빌딩	" " 1가 11-1	2.28	"
36	시 장	대림상가 APT	서울시 영등포구 신도림동 967-1	3. 3	석유콘로에 주유 중 발화
37	시 장	인창종합상가	서울시 강남구 반포동 162-3	3. 4	석유통에서 발화
38	공동주택	마포 APT	서울시 마포구 도화동 7	3. 7	연탄보일러
39	4층이상	아모레 명수대 특약점	서울시 동작구 흑석동 190-42	3.14	은돌과열
40	4층이상	상업은행 독립문 지점	서울시 서대문구 영천동 305	3.14	延 燒
41	4층이상	일신빌딩	" " " 299	3.14	"
42	공동주택	영아 APT (5동)	서울시 동작구 사당동 1131	3.16	전기합선
43	4층이상	신일빌딩	서울시 도봉구 미아동 190-1	3.19	화기취급부주의