

### 3. 英國의 大型火災 原因

1981年 5月부터 1982年 4月까지의 12個月間 英國에서 200,000 파운드 以上の 큰 被害를 낸 火災件數는 222件이었으며, 이로 인한 全體 被害額은 136,313,000 파운드였다.(英國 全體 火災被害額은 386,900,000 파운드)

FPA 가 밝히는 大型火災 222件의 原因을 살펴 보면 放火로 인한 것이 가장 많고(件數·額數 共히), 그 다음이 電氣器具였다. 場所로 보면 教育施設이 제일 많았다.

原因別·場所別로 본 英國의 大型火災 狀況은 아래와 같다.

原因別 大型火災(被害額 20萬 파운드 以上)	件 數	被 害 額 (千파운드)
放火 또는 放火嫌疑	77	47,752
電氣器具	31	14,965
LPG 器具	10	5,825
喫煙物	10	4,088
中央供給 가스 施設	5	1,348
아세틸렌 器具	3	4,900
어린이 불놀이	3	810
其他 原因이 알려진 것	13	6,816
原因不明 및 調査中인 것	70	49,809
	<b>222</b>	<b>136,313</b>

場所別 大型火災(被害額 20萬 파운드 以上)	件 數	被 害 額 (千파운드)
教育施設	33	13,894
倉庫·都賣場	30	22,696
機械工場	24	24,050
직물·의류 공장	17	8,351
化學·플라스틱 作業場	12	11,548
商 店	11	6,982
클럽, 음식점, 펍(술집)	9	3,883
空 家	9	2,373
종이 공장, 인쇄소	8	4,463
住 宅	8	3,827
호텔 및 其他 住居 社會施設(會社 等)	7	3,005
음식물·음료수 공장	7	2,828
목재, 가구, 집기 비품 공장	7	2,358
공연장	6	4,292
복합 용도	5	4,797

場所別 大型火災(被害額 20萬 파운드 以上)	件 數	被 害 額 (千파운드)
建築中인 빌딩	5	4,748
事務所	4	4,373
가죽 제품 가공소 및 공장	4	2,260
도기 제조소, 벽돌·유리·시멘트 공장 등	3	1,184
圖書館	2	1,115
教 會	2	520
農 場	2	519
其 他	7	2,247
	<b>222</b>	<b>136,313</b>

(FPA; Fire Prevention 1982年 10月號에서)

#### 4. 特殊建物の 割引料率規程 改正

建築法施行令이 全文 改正됨에 따라 防災研究 建築分科委員會에서는 지난 8월 3일 同 改正令에 대한 安全點檢 運營時의 施行指針을 樹立함과 아울러 現行 保險料率書中 “特定建物の 割引料率”規程에 대한 適用上의 問題點 解決方案과 割引 趣旨에 符合된 適用基準原則을 樹立하여 대한손해보험 협회에 改正 建議한 바, '82年 12月 3日 한국보험공사에서 審議, 改正되었기에 業務遂行上 同 改正規程의 效率인 適用을 위하여 防災研究 建築分科委員會에서 討議되었던 內容 및 改正 建議案과 同 改正規程을 對比·紹介한다.

##### ◇ 討議內容 ◇

##### 1. 규정 적용 지침

가. 現행 방화구획 할인 규정상 명문화되지 않은 아래의 사항은 건축법령의 기술기준을 적용하는 것이 입법취지에 합당할 것임.

- 방화벽 구조의 세부 기준
- 방화문의 자동 폐쇄 장치 부착 여부

나. 또한 건축법령 개정시마다 할인 대상이 달라지게 되는 現행체계(건축법은 건축 당시의 법령 적용을 원칙으로 함)는 협회의 인상 및 신뢰도를 저하시킬 우려가 있으므로 할인대상을 고정시킬 필요가 있음.

- 건축법령 개정에 따른 구획대상 면적 및 층
  - 1,000㎡ 이내, 지하층 및 3층 이상층 등으로 고정.

다. 건축법 및 소방법규 관련 조문의 적용;

기존법규의 각 조문은 그 내용과 관련된 개정법규의 각 조문으로 대체 적용하고, 미제정된 기술 기준은 구법규의 기술기준을 잠정 적용하여야 할 것임.

##### 2. 규정 개정 건의 내용

가. 각 조문의 용어는 요율서 및 관계법규상의 용어와 가능한한 통일시키고, 각 검사기준의 내