

# 국립건설시험소 고시 내용

## 고시 제1996-22호

건축법 시행령 제2조 제1항 11호 및 건설교통부 고시 제310호(준불연재료 및 난연재료의 관리기준)의 규정에 의거 기린마스타패널(벽판)에 준불연재료의 지정을 다음과 같이 고시합니다.

1996년 8월 2일 국립건설시험소장

준불연재료지정

1. 품목명 : 기린마스타패널(벽판)
2. 방화재료 성능 및 구성
  - \* 품목명 : 기린마타스패널(벽판)
  - \* 방화재료 성능 : 준불연 재료
  - \* 용도 : 비내력벽
  - \* 두께 : 13mm
  - \* 구조 : 전기아연도금강판(0.6mm) + 합성수지에멜전착제(0.4mm) + 무기섬유강화석고판(12.0mm)

상품명	내화시간	내화피복두께(mm)
라코트WF	1시간	20 이상
	2시간	30 이상
	3시간	40 이상

5. 지정업체 : (주)금강 대표자 : 정중순
6. 지정세부내용 : 생략

## 고시 제1996-24호

건축법 시행령 제3조 제3항 제8호 및 건설교통부 고시 제560호(내화구조의 지정 및 관리기준)의 규정에 의거 라코트WF2에 대한 내화구조 지정을 취소하고 다음과 같이 고시합니다.

1996년 8월 2일 국립건설시험소장

내화구조 지정 취소

1. 품목명 : 라코트WF2(철골내화피복재)
2. 지정번호 : 국립건설시험소고시 제1993-13호('93.6.29)
3. 업체명 : (주)금강
4. 대표자 : 정중순

3. 지정업체 : (주)기린산업 제3(안산)공장
4. 지정세부내용 : 생략

## 고시 제1996-23호

건축법 시행령 제3조 제3항 제8호 및 건설교통부 고시 제560호(내화구조의 지정 및 관리기준)의 규정에 의거 라코트WF에 대한 내화구조 지정을 다음과 같이 고시합니다.

1996년 8월 2일 국립건설시험소장

내화구조지정

1. 품목명 : 철골내화피복재
2. 상품명 : 라코트WF
3. 사용부위 : 건축물의 철골보 및 기둥
4. 내화구조 내용

밀도(g/cm <sup>3</sup> )	부착강도(kg/cm <sup>2</sup> )
0.28-0.42	0.27 이상

5. 취소일자 : 1996년 7월
6. 취소사유 : 자진반납

## 고시 제1996-26호

건축법 시행령 제3조 제3항 제8호 및 건설교통부 고시 제1992-560호(내화구조의 지정 및 관리기준)의 규정에 의거 철골내화피복재(뉴락스코트)에 대한 내화구조를 다음과 같이 고시합니다.

1996년 8월 5일 국립건설시험소장

내화구조 지정

1. 품목명 : 철골내화피복재
2. 상품명 : 뉴락스코트
3. 사용부위 : 건축물의 철골보 및 기둥
4. 내화구조 내용

상품명	내화시간	내화피복두께(mm)	밀도(g/cm <sup>3</sup> )	부착강도(kg/cm <sup>2</sup> )
뉴락스코트	1시간	20 이상	0.30-0.46	0.84 이상
(철골보 및	2시간	30 이상		
기둥)	3시간	40 이상		

5. 지정업체 : (주)락스코 대표자 : 하민호  
 6. 지정세부내용 : 생략

### 고시 제1996-27호

건축법 시행령 제3조 제3항 제8호 및 건설교통부 고시 제1992-560호(내화구조의 지정 및 관리기준) 6.2(지정의 취소)의 규정에 의거 철골내화피복재(뉴락스코트)에 대한 내화구조 지정을 다음과 같이 고시합니다.

1996년 8월 5일 국립건설시험소장

고시번호	상품명	내화시간	피복두께	사용부위
제1993-7호	뉴락스코트	1시간	20	건축물의 철골보
		2시간	30	
		3시간	40	
제1993-10호	뉴락스코트	1시간	20	건축물의 철골기둥
		2시간	30	
		3시간	40	

6. 지정업체 : (주)락스코  
 7. 취소일자 : 1996년 7월  
 8. 취소사유 : 자진반납

### 고시 제1996-28호

건축법 시행령 제2조 제1항 제11호 및 건설교통부 고시 제310호(준불연재료 및 난연재료의 지정기준) 7(지정의 취소)의 규정에 의거 준불연재료로 지정한 석고판중 일부 품목에 대하여 다음과 같이 지정을 취소하고 이를 고시합니다.

고시번호	품목명	지정공장	지정취소품목
국립건설시험소	벽산석고	(주)벽산	9mm, 12mm, 15mm 중
고시 제89-33호	보드	여천공장	12mm, 15mm만 취소
국립건설시험소	석고판	(주)벽산	9mm, 12mm, 15mm 중
고시 제1994-2호		진해공장	12mm, 15mm만 취소

### 내화구조지정취소

1. 지정번호  
 국립건설시험소 고시 제1993-7호(1993.4.12)  
 국립건설시험소 고시 제1994-10호(1994.11.14)  
 2. 품목명 : 철골내화피복재  
 3. 상품명 : 뉴락스코트  
 4. 사용부위 : 건축물의 철골보, 기둥  
 5. 지정취소내용

1996년 8월 5일 국립건설시험소장

### 준불연재료지정취소

1. 지정번호  
 국립건설시험소 고시 제89-33호(1993.7.28)  
 국립건설시험소 고시 제1994-2호(1994.3.4)  
 2. 품목명 : 석고판  
 3. 지정취소내용

4. 업체명 : (주)벽산
5. 취소일자 : 1996년 7월
6. 취소사유 : 일부품목 자진반납

### 국립건설시험소고시 제1996-31호

건축법시행령 제3조제3항제8호 및 건설교통부 고시 제1992-560호(내화구조의 지정 및 관리기준)의 규정에 의거 아키그라스울 벽판 및 지붕판에 대한 내화구조지정을 다음과 같이 고시합니다.

상 품 명	내 화	
	시 간	두께(mm)
아키그라스울벽판	1시간	50이상~75이하
	2시간	100이상~120이하
아키그라스울지붕판	30분	50이상~120이하

5. 지정업체 : (주)한강하우스  
○대표자 : 김무용
6. 공장 및 영업소재지 : 충남 천안시 직산면 부송리 72-2 직산공단지
7. 지정세부내용 : 불임(관보계재 생략)

### 고시 제1996-32호

건축법시행령 제2조1항제11호 및 건설교통부 고시 제310호(준불연재료 및 난연재료의 지정

상 품 명	방화재	
	표성능	두께(mm)
아키그라스울벽판	준불연	50이상~100이하
아키그라스울지붕판	재 료	50이상~100이하

4. 지정업체 : (주)한강하우스  
○대 표 : 김무용
5. 공장 및 영업소재지 : 충남 천안시 직산면 부

1996년 9월18일 국립건설시험소장

#### 내화구조지정

1. 품목명 : 건축용 벽판 및 지붕판
2. 상품명 : 아키그라스울 벽판 및 지붕판
3. 사용부위 : 건축물의 벽(간막이벽, 외벽) 및 지붕
4. 내화구조내용

구	조(mm)
도장용융아연도금강판(0.5)+유리면보온재(64K, 50이상~75이하)+도장용융아연도금강판(0.5)	
도장용융아연도금강판(0.5)+유리면보온재(64K, 100이상~120이하)+도장용융아연도금강판(0.5)	
도장용융아연도금강판(0.5)+유리면보온재(64K, 50이상~120이하)+도장용융아연도금강판(0.5)	

기준)의 규정에 의거 아키그라스울 벽판 및 지붕판에 대한 준불연재료 지정을 다음과 같이 고시합니다.

1996년 9월 18일 국립건설시험소장

#### 내화구조지정

1. 품목명 : 건축용 벽판 및 지붕판
2. 상품명 : 아키그라스울 벽판 및 지붕판
3. 방화재료성능 및 구성

구	조(mm)
도장용융아연도금강판(0.5)+유리면보온재(64K, 50이상~100이하)+도장용융아연도금강판(0.5)	
도장용융아연도금판(0.5)+유리면보온재(64K, 50이상~100이하)+도장용융아연도금강판(0.5)	

- 송리 72-2 직산농공단지
6. 지정세부내용 : 불임(관보계재 생략)