

**98/ 01/ 30 제주 여인숙 화재**

11시 25분경 제주시 일도1동 낙원여인숙에서 원인미상의 불이 나 2층 목조 여인숙건물과 단층 슬래브주택을 태우고 50여분만에 진화, 3명 사망, 6명 중경상.

전기장판의 전기사용이 많았던 것으로 미루어 과부하나 누전에 의한 화재로 추정, 조사중.

**98/ 02/ 05 한옥에 불**

2시 50분경 서울 종로구 명륜동 1가 한옥에서 불이 나 2명 질식사.

2주일 전 심야 전기시설공사를 했다는 이웃의 말에 따라 전기합선으로 인한 불로 추정.

**98/ 02/ 12 주택 화재**

1시 50분경 서울 마포구 성산1동 성우빌라 201호에서 불이 나 3명 사망, 3명 중태.

도시가스밸브가 열려 있고 정전으로 촛불을 켜었다는 말에 따라 가스가 누출된 상태에서 촛불을 켜다가 폭발, 불이 난 것으로 추정.

**98/ 02/ 13 리오데자네이로 공항 터미널 화재**

현지시각 2시경 브라질 리오데자네이로 국내선 터미널(4F) 2F 렌트카사무실에서 전기회로 스파크로 불이 나 전층 피해.

물 부족으로 진화에 어려움.

**98/ 02/ 18 고물상에서 불**

1시 30분경 경기 수원시 신포동 고물상에서 불이 나 2명 사망.

고물들이 많이 쌓여있고, 제대로 확인을 안해 하루만에 시신 발견.

**98/ 02/ 21 호텔앞 변압기 폭발**

21시 20분경 부산 중구 광복동 로얄호텔앞 지상변압기가 폭발, 1명 중상.

순간적인 과부하나 먼지 등 이물질로 인한 합선으로 사고가 난 것으로 추정.

**98/ 02/ 22 노래방 화재**

13시경 서울 성동구 홍익동 지하 동아노래방에서 불이 나 술에 취해 잠자던 손님 1명이 비상구를 찾지 못해 질식사.

**98/ 03/ 03 세척제공장 폭발**

18시 2분경 부산 사하구 장림동 (주)세기유화에서 화학약품 혼합용 반응로의 냉각장치가 고장나면서 반응로가 과열로 폭발, 36명이 중경상.

보험에 전혀 가입되어 있지 않아 피해보상에

난항 예상.

**98/ 03/ 08 가정집 화재**

12시 20분경 서울 중구 만리동 가정집에서 불이 나 혼자 잠자던 아이가 질식사.

가내수공업용 하는 부모가 공장에 간 사이 전기장판이 과열돼 일어난 불로 추정.

**98/ 03/ 13 정형외과 불**

19시 25분경 대구 달서구 송현2동 영남정형외과 1층 방사선실에서 불이 나 1천 5백만원의 재산피해를 내고 50분만에 진화.

방사선과 내부가 심하게 탄 점으로 미뤄 전기합선에 의한 불로 추정.

**98/ 03/ 17 양산 타이어공장 화재**

22시 30분경 경남 양산시 북정동 동아타이어에서 불이 나 직원 1명 화상.

공장 옆 쓰레기 소각장에서 쓰레기를 태우다 갑자기 불어온 바람에 불티가 타이어에 옮겨 붙으며 불길의 솟았다고 진술.

**98/ 03/ 18 트럭에서 불**

1시경 서울 천호동 한강시민공원 트럭에서 불이 나 1명 중화상.

트럭 안에서 휴대용 가스렌지를 사용하다 밸브를 제대로 잠그지 않고 담뱃불을 붙이다 가스가 폭발한 것으로 추정.

**98/ 03/ 22 미국 통나무집 화재**

현지 시각 5시 20분경 펜실바니아주 산속 2F짜리 통나무집에서 불이 나 학생 11명 사망.

가스난로 폭발이 원인인 것으로 추정.

**98/ 03/ 27 섬유공장 화재**

1시경 광주 북구 일곡동 면사제조업체 (주)태봉섬유공장에서 화재 발생, 8억여원의 재산피해.

야간작업중 집진기에서 전기 스파크가 일어나면서 생긴 불꽃이 분진에 점화된 후 근처 원면에 옮겨 붙어 발화, 공장 전체로 확대.

**98/ 03/ 29 창고건물 화재**

14시 43분경 서울 구로구 독산동 풍한공업의 낡은 창고에서 불이 나 화재진압을 하던 소방대원 2명 순직.

가연성가스가 창고 2F에 가득차 플래시 오버 현상이 발생, 무너져 내린 천장과 벽돌담에 깔림.

**98/ 03/ 31 면사창고 불**

16시 30분경 광주 광산구 장덕동 삼영방직 창고에서 불이 나 보관 중이던 면과 건물이 타 8천6백여만원의 피해.

인접한 D공업사 직원이 선반작업을 하다 튀긴 불꽃이 옮겨 붙어 화재가 난 것으로 추정.