

98/ 04/ 04 보령화력발전소에서 불

9시 55분경 충남 보령시 오천면 보령화력발전소 탈황설비 흡수탑에서 불이 나 2시간 30여분만에 진화.

탈황설비 내부에서 용접작업을 하다 불티가 인화물질에 옮겨붙으면서 불이 난 것으로 추정.

98/ 04/ 04 가정집에서 LPG 폭발

18시 35분경 인천 남동구 구월동 가정집에서 LPG가 폭발, 6명 중경상.

실외에 있던 LPG통을 뜯어와 거실에 틀어놓고 행패를 부리다 가스를 고의로 터뜨림.

98/ 04/ 04 우크라이나 탄광폭발사고

우크라이나 도네츠크의 스카친스키탄광에서 메탄가스 폭발사고가 발생, 63명 사망, 71명 부상.

98/ 04/ 14 LPG트럭 화재

15시 35분경 경남 창원시 동읍 도로상에서 가스 배달트럭의 LPG통이 폭발, 차량 2대 전소.

트럭이 과속으로 달리다 급정거하면서 완전히 잠기지 않은 LPG통 1개가 충격으로 폭발한 것으로 추정.

98/ 04/ 15 삼성전자에서 불

11시 08분경 경기 수원시 매탄동 삼성전자 세탁기 공장동 출하장 후문쪽에서 불이 나 1억원의 재산피해.

전기합선으로 추정하나, 당시 용접작업이 있었다는 진술에 따라 용접불티가 인근 가연물에 착화되어 발화되었을 가능성도 조사중.

98/ 04/ 16 스티로폴 제조공장 불

18시 30분경 경남 김해시 생리면 스티로폴 제조공장인 남산산업에서 불이 나 2백여평의 공장건물 전소, 1억 4천만원의 재산피해.

합성수지 발포기계에서 불꽃이 솟았다는 말에 따라 발포기계 부분의 전기누전으로 인한 화재 추정.

98/ 04/ 17 호프집에 불

19시 30분경 경기 성남시 신흥동 카라파라호프집에서 불이 나 인화성과 유독성이 강한 카펫으로 인해 순식간에 유독가스 확산, 8명 질식사.

입구의 배전판이 집중적으로 탄 것으로 미뤄 누전으로 인한 불로 추정.

98/ 04/ 27 김포공항 전기화재

18시 20분경 김포공항 국제선 제1청사 3F 대합실 천장에 설치된 전기시설 HQI 고층등에서 화재 발생.

콘덴서의 불량으로 불이 난 것으로 확인되었으나, 부실시공으로 인한 것이라는 의혹 제기.

98/ 04/ 28 노래방에서 화재

0시 20분경 부산 북구 덕천동 상가 지하 1F 노래방에서 불이 나 손님 2명 연기 질식사.

사망한 사람은 만취 상태에서 몸을 가누지 못해 미처 피하지 못하고 변을 당함.

98/ 05/ 10 타이베이 호텔서 화재

1시경 타이베이 호텔 '아시아월드 플라자'에서 화재가 발생, 한국인 3명을 포함 5명 부상.

호텔 3F에 있는 식당 주방에서 발화, 40여분만에 진화.

98/ 05/ 16 필리핀 병원 화재

2시 20분경 필리핀 마닐라 교외의 페센터에서 화재가 발생, 최소 8명 사망, 고립환자 14명 사망 추정.

11시간이 지나서도 완전 진압되지 않고 건물 전체가 짙은 연기와 불길에 휩싸임.

98/ 05/ 16 수방사 건물 화재

11시 45분경 서울 관악구 수도방위사령부내 경비중대건물 3F 내부반에서 불이 나 군인 14명 부상.

행군을 마친 부대원들이 난로에 젖은 옷을 말리려다 불길이 옷으로 옮겨 붙어 발화, 모포의 유독가스로 부상자 늘어남.

98/ 05/ 16 파키스탄 폭죽공장 폭발

파키스탄 수도 이슬라마바드 인접 라왈핀디시의 한 폭죽공장에서 폭발이 발생, 최소 13명 사망, 50명 부상.

폭발로 인해 인접 상가와 가옥이 붕괴되어 사상자가 더 늘어날 가능성.

98/ 05/ 25 빌딩화재

4시 9분경 경기 성남시 신흥동 코아빌딩에서 불이 나 4개층 소실.

이날 불은 빌딩 지하 1F에서 발생, 계단벽 전기배선을 타고 5F까지 번짐.

건물로 들어가는 입구가 모두 잠겨 있어 진화에 어려움.

98/ 05/ 27 동작대교 검문소에 불

8시 40분경 서울 용산구 이촌동 동작대교 검문초소에서 불이 나 전소.

초소바닥에서 연기가 나 깔려있던 비닐장판을 걷어올리는 순간 불길이 치솟았다는 말에 따라 누전으로 인한 불로 추정.

98/ 05/ 31 섬유공장에서 불

2시경 서울 중랑구 신내동 (주)대우실업에서 원인미상의 불이 나 2억원의 재산 피해.

인근 검문소 초소원들의 신속한 대응으로 인명피해 방지.

전기합선으로 인한 불로 추정, 조사중.

98/ 05/ 31 광양제철소 화재

9시 50분경 전남 광양시 광양제철소내 제2미니밀 열연공장에 정전이 되면서 화재가 발생, 1백미터 가량의 케이블 소실.

정전으로 열연공장내에 차있는 가스의 방산작업을 하다 발전기 옆에 있던 동축케이블에 열이 옮겨 붙어 화재가 발생한 것.