

98/06/08 인도네시아 극장 화재

수마트라섬 팔렘방의 극장·쇼핑센터 복합 건물에서 화재가 발생, 전소.

9일 저녁까지 17명 사망 확인, 25명 부상.

98/06/09 무허가 무도장 화재

12시경 서울 성북구 석관2동 노인교실 무허가무도장에서 불이 나 2명 소사.

식당 쪽에서 ping하는 소리와 함께 불이 삼시간에 번졌다는 목격자의 말에 따라 식당에서 LPG가 폭발, 불이 난 것으로 추정.

98/06/19 제과점서 LPG 폭발

19시 5분경 경기 부천시 소사구 역곡3동 4F 건물 1F 제과점에서 LPG가 폭발, 1명 화상.

이날 건물 LPG계량기 교체공사를 했었다는 말에 따라 주방쪽 호스 연결 부분에서 누출된 가스가 실내에 차 있다 폭발한 것으로 추정.

98/06/21 스티로폼공장 불

5시 50분경 충남 연기군 동면 스티로폼 생산공장 대원산업, 서일산업 공동창고에서 불이 나 건물 3개동과 원자재 등을 태워 2억 원의 재산피해.

스티로폼이 타면서 유독가스를 내뿜어 진화에 어려움.

98/06/23 주택가서 연쇄화재

3시 5분경 서울 구로구 구로동 가정집 현관앞에서 불이 나고 5분 뒤에 이웃집 마당에서도 불이 나는 등 20여분 사이에 4건의 화재 연쇄 발생

불을 붙일 때 사용한 것으로 보이는 타다. 남은 종이 발견된 점 등으로 미뤄 고의로 저지른 방화 추정.

98/06/24 인쇄소 화재

·0시 55분경 서울 저동 인쇄골목 안 대호 인쇄소에서 불이 나 인근 점포 4개 소실, 5천만원 상당의 재산피해.

전기누전으로 인한 화재 추정.

98/07/02 정박아 수용시설 화재

1시경 전남 곡성군 곡성읍 정박아 수용시설인 곡성삼강원 숙직실에서 불이 나 원생 21명이 연기에 질식, 보육사 1명 화상.

이날 불로 숙직실과 기숙사 전소.

숙직실의 선풍기 과열로 인한 화재로 추정.

98/07/11 정밀부품제조공장화재

4시 10분경 경남 창원시 소계동 삼산정밀에서 불이 나 같은 건물의 동양정밀로 옮겨 붙어 내부와 기계 등을 태우고 5억 2천여만원의 재산피해.

누전으로 인한 불로 추정.

98/07/14 아파트 화재

0시경 서울 방배본동 삼호아파트에서 불이 나 1명 추락사, 1명 중태.

커피물을 끓이다 자리를 비운 사이 과열로 주방에 불이 번진 것으로 추정.

98/07/14 시장에 불

1시경 서울 도봉구 유사시장에서 불이 나 10개 점포 소실, 6천여만원의 재산피해.

시장 천장의 전선이 타 있는 것으로 보아 전기 합선에 의한 불로 추정.

98/07/15 담배불 화재

2시경 서울 강남구 수서동 주공아파트에서 불이 나 내부 10여평과 가재도구 등을 태워 7백만원의 재산피해.

술김에 버린 담배불이 가재도구에 옮겨붙어 불이 난 것으로 추정.

98/07/18 가구공장에 불

22시 50분경 서울 서초구 내곡동 미목가구건물에서 불이 나 1억 1천만원의 재산피해.

밤늦게부터 내리기 시작한 비 때문에 전기누전이 일어나 불이 난 것으로 추정.

98/07/20 중학교에서 불

1시경 충남 천안시 병천면 도원리 아우내중학교에서 불이 나 1억원 상당의 재산피해.

낡은 목조건물인데다 10여년간 사용하지 않았던 점으로 미뤄 누전으로 인해 불이 난 것으로 추정.

98/07/22 수입상가 화재

21시 5분경 부산 중구 부평동 부평시장내중앙종합수입상가 1F건물에서 불이 나 점포 10개와 상품 등을 태워 5천만원 상당의 재산피해.

철시를 한 뒤 불이 난 점으로 미뤄 전기합선이나 누전에 의한 화재 추정.

98/07/24 호텔 여자사우나 화재

1시 20분경 서울 중구 인현동 풍전호텔 6F 여자사우나에서 불이 나 탈의실 일부 소실.

이용객이 없는 새벽에 탈의실에서 불이 시작된 점으로 미뤄 누전으로 인한 불 추정.

98/07/25 주택서 가스폭발

223시 50분경 전남 목포시 산정동 주택 1F 상점에서 LPG통이 폭발, 1명 사망, 9명 중경상.

폭발로 인한 화재가 가게 내부를 태워 1백만원 상당의 재산피해.

98/07/27 선풍기 과열 화재

1시 30분경 서울 영등포구 대림동 다세대주택 5F에서 불이 나 1명 사망, 1명 중화상.

선풍기에서 불길기 치솟았다는 말에 따라 선풍기 과열로 인한 불로 추정.

98/07/28 아파트 화재

0시 45분경 서울 송파구 송파동 한양아파트에서 원인 미상의 불이 나 3명 중화상.

40평 내부 전소, 10분만에 진화.

98/07/28 상가 심야 화재

1시 35분경 서울 종로구 낙원동 호남식품 등 11개 점포가 입주한 목조가건물에서 불이 나 전체 450평 중 180평 소실, 4천만원의 재산피해.

98/07/28 빌라 가스 폭발

18시 15분경 서울 금천구 시흥동 빌라에서 LPG가 폭발, 8명 중화상.

전세금 문제로 집주인과 자주 다툰 실직 세입자가 자가 찾김에 가정용 가스통에 연결된 호스를 뽑아 난동을 부리다 라이터를 켜서 폭발 발생.

98/07/29 대우자동차 화재

14시경 인천 청천동 대우자동차 도장공장에서 불이 나 30여분만에 진화.

도장기계 등이 불에 타 1억원의 재산피해.

98/07/29 마늘가공공장 화재

17시경 전남 나주시 남평읍 마늘가공공장인 (주)안암농산 작업장에서 불이 나 기계와 마늘 등을 태워 5,500만원의 재산피해.

작업장 왼쪽 천장부근에서 불꽃에서 일어나 불이 번졌다는 말에 따라 누전으로 인한 불로 추정.

98/07/30 청바지공장 화재

2시 25분경 서울 동대문구 신설동 유빅스 청바지공장에서 불이 나 완제품과 내부 소실, 5,600여만원의 재산피해.

누전으로 인한 불 추정, 조사중.