

98/08/15 아파트 방화

3시 30분경 경기 수원시 인계동 주공APT에서 불이 나 1명 사망, 3명 부상. 현장 부근에서 휘발유가 든 병과 부탄가스통이 발견됨에 따라 방화 추정, 수사중

98/08/17 상가화재

1시 28분경 서울 영등포구 문래동 상가단지에서 불이 나 8개 점포 소실, 6,600여만원의 재산피해. 누전으로 인한 화재 추정.

98/08/17 야적장 화재

18시경 경남 마산시 합포구 진북면 전자부품제조공장 승우금속 공장내 마그네슘 야적장에서 불이 나 1억여원의 재산피해. 야적장에 있던 마그네슘 슬러지가 빗물과 화학반응을 일으키며 폭발한 것으로 추정.

98/08/24 농가 화재

18시 40분경 경남 함양군 유림면 화촌리 가정집에서 불이 나 1명 사망, 3명 화상. 주벽이 심하고 가정불화가 잦았다는 말에 따라 숲에 취해 불을 지른 것으로 추정.

98/08/24 미국 텍사스주 홍수

미국 남부 텍사스주와 멕시코에 홍수가 발생, 적어도 21명 사망, 30여명 실종. 이 비는 열대성 태풍 찰리의 여파로 24시간동안 약 460mm의 강우량을 기록, 마을 전체가 물에 잠김.

98/08/25 우간다 버스 폭발

우간다 수도 캄팔라에서 르완다의 키갈리로 향하던 버스에서 수류탄이 터져 최소 20명

사망. 연방민주군 소속 반군들의 소행인 것으로 추정.

98/08/25 고무보트공장 화재

3시 15분경 충북 제천시 강제농공단지내 고무보트제조업체인 오성보링(주)에서 불이 나 1억8천여만원의 재산피해. 화재당시 아무도 없었으므로 누0전 추정.

98/08/26 식당 화재

9시경 대전 선화동 청운식당에서 불이 나 30분만에 진화. 음식 조리중 갑자기 식용유에 불이 붙었다는 말에 따라 정확한 화재 원인 조사중.

98/08/27 아파트 가스 폭발

9시경 경남 거제시 옥포동 대원아파트에서 가스가 폭발, 8명 중경상. 가스렌지에 불을 켜는 순간 폭발한 것으로 미뤄 밸브 고장 등으로 가스가 누출, 체류하여 발생한 것으로 보고 조사중.

98/08/29 맨홀 안 폭발사고

13시 40분경 경북 포항시 장흥동 한진기업(주) 앞 맨홀 안에서 폭발사고가 발생, 휴대전화 케이블 수리작업을 하던 인부 1명 중 화상. 맨홀 내부 확인을 위해 라이터를 켜는 순간 고여 있던 메탄가스가 폭발한 것으로 추정.

98/08/29 에콰도르 여객기 추락

쿠바의 쿠바나항공사소속 여객기 1대가 에콰도르 수도 키토의 마리스칼 수크레공항을 이륙한 직후 추락, 최소 77명 사망, 25명 부상. 러시아제 투폴레프 154기종인 이 여객기는 이륙직후 활주로 끝의 한 건물에 충돌한 뒤 인근 축구장으로 추락, 화염에 휩싸

이면서 폭발.

98/08/30 자재창고 화재

15시경 부산 강서구 대저동 자재창고에서 원인 미상의 불이 나 2천5백여만원의 재산피해. 누전으로 인한 화재 추정.

98/09/03 나이트클럽 화재

2시 15분경 울산 남구 신정동 빌딩 5F 카네기나이트클럽에서 불이 나 4천4백만원의 재산피해. 누전으로 인한 불로 추정.

98/09/04 청량리역 기름탱크 화재

16시 30분경 서울 동대문구 전농동 국철 청량리역 차량기지 기름탱크에서 화재.

98/09/07 냉면집에서 불

1시경 전북 전주시 완산구 중화산동 문가면옥에서 불이 나 건물과 집기 등을 태워 5,400여만원의 재산피해. 주방 벽 환풍기가 심하게 탄 것으로 미뤄 전기합선으로 인한 불로 추정.

98/09/08 모텔화재

새벽 서울 강남의 한 여관에서 불이 나 투숙객 8명 중상. 미처 대피하지 못한 손님이 서둘러 뛰어내리다 피해 커짐. 3F 복도에서 시작된 불이 순식간에 확대. 낡은 냉장고의 배선 합선으로 인한 불로 추정.

98/09/11 부천 LPG충전소 가스폭발

14시 14분경 경기 부천시 오정구 내동 대성에너지 LPG충전소 지하저장탱크에서 가스충전작업을 하던 탱크로리가 갑자기 터지면서 가스통이 연쇄 폭발, 27명 부상. 탱크로리의 연결호스가 부주의로 이탈 or 호스 노후로 이음매부분이 이탈되면서 유출된 가스가 인화물질에 의해 폭발한 것으로 추정.

98/09/18 필리핀 여객선 침몰

승객과 승무원 453명을 태운 여객선이 침몰, 76명 사망, 51명 실종. 과다 인원 승선과 무거운 화물이 강풍과 높은 파도에 중심을 잃은 것으로 추정.

98/09/19 양계장에 불

20시경 충남 부여군 충화면 청남리 양계장에서 불이 나 닭 29,000마리 소사, 축사 전소. 환풍기가 있는 축사 천장에서 연기가 솟았다는 말에 따라 환풍기과열로 인한 불로 추정.

98/09/20 가정집 방화

23시경 대전 대덕구 덕암동 빌라에서 가정용 LPG가 폭발, 1명 사망, 2명 화상. 사업부진을 비판하여 문을 잠그고 가스통에 불을 붙여 폭발.

98/09/20 주상복합건물 화재

23시 50분경 서울 노원구 중계동 오성플라자 5F 영어학원에서 불이 나 2,600여만원의 재산피해. 응접실 콘센트가 심하게 탄 점으로 미뤄 누전으로 인한 불로 추정.

98/09/24 가게 가스폭발

22시 40분경 전북 전주시 삼천동 '선경커피텐장식'에서 불이 나 1명 중화상. 가게 안에서 LPG가스통이 발견된 점으로 미뤄 가스폭발로 인한 화재 추정.

98/09/30 금속공장 연쇄 폭발

22시 10분경 경북 포항시 영일읍 오천리 쇳물정화약품 생산공장인 서광금속에서 보관중이던 칼슘이 1백여차례 연쇄 폭발. 칼슘이 보관된 드럼통에 빗물이 들어가 섞여 화학반응을 일으킨 것으로 추정.