

**Fire
News**

PC통신(국내, Web)에서 발췌한
각종 화재·폭발 사고를 제공.

98/10/06 가스충전소 폭발

2시 40분경 전북 익산시 동양가스충전소에서 가스가 폭발, 1명 사망.

끌 부분이 파손된 주입기를 방치하다 가스 분출 단추를 잘못 작동시켜 가스가 누설, 폭발한 것.

98/10/19 프레지던트호텔 화재

23시 15분경 서울 중구 을지로1가 프레지던트호텔 2F 터키항공 사무실에서 불이 나 투숙객 1명 추락사. 누전에 의한 화재 추정.

98/10/27 광주 충장로 상가 화재

23시 30분경 광주 동구 충장로 4가 정패선에서 화재가 발생, 인근 금은방 등으로 번지면서 상가 7채 전소.

오래된 목조건물 안에 한복옷감 등 인화성 물질이 많아 피해 확대. 누전 추정.

98/10/29 부산 냉동창고 화재

8시 15분경 부산 서구 암남동 삼동·범창골드프라자 6F에서 강한 폭발음과 함께 불길이 30여미터 치솟아 현재 27명 사망, 16명 부상.

불은 6F 내부벽면의 우레탄폼 분사작업과정에서 나온 휘발성가스(유증기)가 바로 근처에서 동시에 진행된 배관 용접과정에서 나온 불티에 인화돼 폭발하면서 발생한 것으로 추정.

98/11/07 가정집 방화

부산 사하구 감천2동 가정집에서 부모형제에게 불만을 품은 초등학교 4학년생이 달력을 찢어 불을 붙인 뒤 다락방 계단에서 안방으로 던져 화재.

불이 난 것을 모르고 자고 있던 동생 소사.

98/11/12 광장시장 화재

0시 55분경 서울 종로구 예지동 광장시장 내 장안직물 건물 1F에서 불이 나 평화직물 건물과 대원빌딩 등으로 연소, 50여개 점포 전소, 1명 사망, 3명 화상.

피해점포 대부분이 한복원단 등 의류와 침구류 판매 점포여서 유독가스가 발생, 진화에 어려움.

낡은 건물로 누전에 의한 화재 추정.

98/11/20 가정집에서 로켓탄 폭발

11시 10분경 경기 연천군 전곡읍 은대리 이승재씨 집에서 화염로켓탄 1발이 폭발, 1명 중상.

고물수집상을 하는 부상자가 인근 군부대 사격장에서 주어온 로켓탄을 분해하다 폭발하면서 사고가 난 것으로 추정.

98/11/24 승용차 수리중 폭발

13시경 경남 진주시 상대동 313-6 일동 카센터에서 승용차 수리중 연료통이 폭발해 1명 중화상, 차량 전소.

연료계이지 수리 중 갑자기 폭발하였다는 데, 전기 배선이 널려 있었던 것으로 미뤄 전기합선에 의해 연료통의 휘발유 증기가 폭발한 것으로 추정.

98/11/27 주유소 가스 폭발

18시 50분경 서울 송파구 오금동 우방주유소 2F 건물에서 가스 폭발, 8명 중경상.

2F 주방에서 난방용 온풍기의 스위치를 켜는 순간 폭발음과 함께 불길이 치솟은 뒤 1층으로 번져 2차 폭발이 발생.

2F 유량계실에 차 있던 유증기가 전기스파크 등으로 인해 폭발한 것으로 결론.