

# 安全率에 여유를

朴鍾烈

〈弘報部〉

火災를 비롯한 最近의 諸災害의 狀況을 보고 있으면 진정 우리들이 文明의 進步라고 생각하고 있는 것이 大體로 어떠한 것인가?라고 하는 問題에 「反省」을 하여 自問自答하지 않으면 안 될 時期에 到達한 것 같아 생각된다.

確實히 人類는 옛날에 比하여 文明을 進步시켜 왔다. 우리들各個人의 壽命에는 限度가 있지만 先人들의 文化的 遺產과 科學的 知識을 받아들여, 豐은 優秀한 知能을 結合하여 人類는 오늘의 文明을 쌓아올려 왔던 것이다.

그런 옛일은 그단두고 우리들 기억에 생생한 第二次大戰以後의 우리나라 社會發展相을 보아도, 누구도 그 文明의 發展을 疑心하는 사람은 없을 것이다.

그러나 「安全」 問題에 焦點을 돌려보면,

그렇게 簡單하지는 않다.

우리들은 確實히 한편으로 所謂 文明을 進展시키고 있으나, 反面 特히 人爲的 災害의 原因이 되는 것을 더한층 造作하여 그것에 의한 潛在的 危險이 점점 增大되어 간다고 할 수 있다.

「보다 빨리, 보다 많이, 보다 便利하게, 보다 能率의 으로」라고 하는 것은 生產性, 經濟性을追求하는 立場에서 보면至上命令이라고 할 수 있는當然한 目標이며, 그것自體는 결코 非難할 것은 아니다.

그러나 問題는, 그밖에 「보다 安全하게」라는 項目이 들어있나 없나이다.

建築設計나 機械設計등 通常工學的 技術分野에서는, 이 「能率性」과 「安全性」과의 關係를 「安全率」이라는 概念을導入 함으로서 調整하려고 하는

것이 現狀이라고 생각된다.

「火災現象」이라는 데 단히 複雜한 物理化學的 現象 및 그 前後周邊의 社會的, 環境的 條件이나 背景이 되는 狀況을 包含한 「火災」라고 하는 事象 및 그 對策面인 「防火・消火・避難」이라고 하는 分野까지 包含하여 全體를 생각하면 아직도 未解明한 것이 山積한 實態이며 지금까지 밝혀진 知識 등은 극히 한部分에 지나지 않다.

오늘날에는 그 實例도 減少되었지만,

例를 들면 日帝統治下에 建立된 鐵筋混泥土 建物인 銀行이나 事務所 建築은 西歐建築傳統의 影響이 있어 窓門도 작으며 기둥은 굵고 牆은 두껍고 室內에는 可燃性天井 같은 것은 없었든 關係로, 文字그대로 「耐熱・耐火」이였다.

그것이 最近에는, 空調設備를 갖추어, 內部에는 可燃性材料 特히 プラスチック系 材料를 使用 窓門은 크고 유리를 깨웠거나, 또는 反對로 無窓으로 變貌하고 있으나 火災의 危險 특히 人命危險은 오늘의 빌딩이 많아지는 것은 많은 火災事例가 보여주는 바와 같다.

偶然是 必然의 反對概念이며 人間의 知識을 超越한 것이다.

災害는 事前에豫測 把握할 수 없기 때문에 우리는 말하여 偶然이라고 한다.

1977年度 우리가 입은 火災의 被害는 總火災發生件數 5,3

63件으로 前年度 4,712件에 比하니 651件이 增加했으며, 人口 1萬名當 發生率 1.4(前年度 1.3)로 記錄되고 있다.

또한 人命被害는 1,059名(死亡 259 負傷 800)으로서 前年度에 比하여 175名(19.7%)增加되었고 財產被害는 44億 5,668萬원으로 이被害額은 國民 1人當 122원 1日當 12,209천원에 達하고 있다.

그런고로 前記와 같은 未知의 危險에 對應하기 위하여 恒常總合的인 安全性을 考慮함과 同時に 餘裕를 갖게하는 것, 即「安全率에 더욱 餘裕」를 갖는 設計方法을 取하는 것이 必要하다고 생각된다.

無條件 「모든 面에서 安全率을 크게 하라」고 하는 主張은 아닌 것이다.

前述과 같이, 우리 人類는 科學技術의 發展에 따라 不必要的 것을 除外,合理的인 設計方法을 確立한다는 目標를 向하여 恒常 前進하고 있고, 그結果 各種利便과 恩惠을 받았을 事實 또한 疑心의 餘地가 없다.

여기서 特히 強調, 指摘하고자 하는 것은 生產性, 經濟性 및 能率性을 追求함에 급급한 나머지, 安全性에 對한追求가 등한시되어, 全體中의 未知分野에 對한 安全率이 輕視되는 結果, 全體로서의 總和的인 安全性이 低下하는 일이 없도록 恒常 謙虛한 態度로서, 總和的

인 安全性 確保에十分配慮하여, 그러기 위하여는 安全率에 餘裕를 갖지 않는 것이 바람직하다.

특히, 사정에 따라서는 「人間」에 關한 問題에는 未知의 分野가 많이 남아 있는 實狀에 비추어 보아, 人命에直接 關係되는 防災面의 科學者, 技術者에게 이와 같은 配慮를 強力히 要望하고자 한다.

安全率의 餘裕를 理解하기 위하여 消防用設備等의 設置 및 維持에 關한 技術上의 基準은, 消防法施行令, 消防法施行規則이라 消防法規定에 따르는 條例에 詳細히 定해져 있으나 가까운 日本의 경우 消防用設備等은 어떤 것이 어떻게 使用되고 있는가 몇 가지 알아 보기로 한다.

## 1. 消火器

消火器는 火災初期에 使用하는 것으로, 定義에는 「물 기타의 消水濟를 壓力에 의하여 放射하여 消火하는 器具로 사람이 操作하는 것(固定된 그대로 使用하는 것은 例外)으로 되어 있다.

물바케츠 等에는, 恒常 물을 채워두면 蒸發되거나 엎지르곤 한다.

또한 一般家庭에서 石油類火災가 많아진점등으로 消火器設置가 바람직하다.

消火器에는 火災適應性이 있

어, 普通火災(A火災)用은 白色, 油類火災(B火災)用은 黃色, 電氣火災(C火災)用은 青色의 圓形마크로 表示되어 있다.

電氣火災란 電氣가 타는 것 이 아니고, 消火에 使用하더라도 感電되지 않는다는 뜻이다.

ABC 消火器라는 것은 上以 세 가지의 火災에 適應하는 粉末消火器이다.

粉末이라해도 A火災에 適應되지 않는 BC消火器도 있고 泡沫消火器는 AB라고 부루며, C火災에는 適應치 않다.

一般的으로 물系統의 消火器는 C火災에 適應하지 않는다.

消火能力은 「能力單位」로 表示된다. A-5, B-10으로 되어 있으면, A火災에 對해서는 五 B火災에 對해서는 十의 能力單位인 것을 알 수 있다. C火災에 對해서는, 使用해도 좋다고 할뿐이고 能力單位는 設定하지 않는다.

最近에 生產되는 消火器의 八十과 一百 센트 以上은 粉末消火器이며, 使用되는 粉末은 磷酸암몬 等을 主體로 하는 磷酸鹽類로 ABC火災에 適應한다.

消火에 임하여는, 安全핀을 뽑고 템바—를 잡으면 高壓의 二酸化炭素가스에 의하여 粉末이 放射된다.

다음으로 많은 것이 泡沫消火器로서 A液(重曹水溶液)과 B液(硫酸알미水溶液)이 따로 따로 들어있어 使用에 있어 消

火器를 거구로 하면 하안거품(케미칼폼)이 激하게 放射된다

藥品은 年 一回以上 바꾸지 않으면 效力이 떨어진다.

또한 冬期에는 反應이 둔해져 能力은 低下되는 수가 있다

기타 强火液消火器, 酸アルカリ消火器 二酸化炭消火器等도 生産되고 있다.

〔配置上基準〕各階層마다 步行距離20메ータ以内일것. 使用에 便利하고 通行上 支障이 없고, 凍結變質치않을 場所에 設置하고, 床上 1.5메ータ以下.

## 2. 屋内消火栓設備

屋内消火栓은 通常 廊下에 設置되어 있는 것으로, 문짝을 열어보면 안에 노즐이 달린 호ース가 겹쳐져 걸려있다. 호ース의 길이는一般的으로 20메ータ程度.

使用方法은, 먼저 호ース를 펴쳐 가지고 (호ース를 펴기前에 通水하면 얕길 염려가 있음.) 폼푸起動用 버튼을 누르고 (상자内部에 있기도 하고, 外部火災報知버튼과 兼用되어 있을 때도 있다.) 가까운 表示燈이 點燈되는 것을 確認하고 나서 발부를 열무로하여 노즐 끝에서 放水한다.

消火栓은 이미 消火가 어렵게 된 中期火災(天井에 불이 延燒할 段階)에 使用效果가 있다 消火栓의 물은 一般水道配管과는 別途로 되어 있어, 水

槽의 물을 폼푸엎하여 使用하며 30分間以上 使用할 수 있는 非常電源을 付置하지 않으면 않된다. (配置上의 基準) 各階層마다, 水平距離 25메ータ以內마다 (消火栓 設置個所를 中心으로 하여 半徑 25메ータ의 圓으로 감싸는 뜻).

펌푸는 火災被害을 받기 어렵고 點檢에 便彩한 場所로 한다 消火栓箱의 開閉弁은 床上 1.5메타 以下.

〔水源의 水景〕 消水栓을 가장 많이 設置한 階層의 消火栓數에 따라 다음 表의 水量을 要한다.

屋内消火栓數	1	2	3	4	5 以上
水源의 水量	2.6m <sup>3</sup> 以上	5.2	7.8	1.4	13.0

〔國家檢定〕 호ース 結合金具

### 3. 스프링쿨러—設備

스프링쿨러—is 天井面에 設置된 헨에서 散水되어 消火하는 裝置로서 火災室에 사람이 없어도 自動的으로 消火되는데特色이 있다.

放水의 作動形式에는 「自動式」과 「手動式」의 種類가 있다

自動式은 “헨”이 閉鎖되어 있어 더욱이 “헨”까지 물이 차 있어, 火災時 熱을感知하여 “헨”이 開放되어 放水를開始 한다. 手動式은 開放形 “헨”이 設置되어 手動에 의하여 元栓을 開放하면 각 “헨”에서 一齊히 放水된다. 自動式은 3~4個

의 “헨”이 放水하면 消火되는 수가 많다.

스프링쿨러의 特色은, 火災를 自動的으로 發見하여 放水하여 消火한다는 우수한 것이다. 放水에 留意하지 않으면 消火後에도 放水를 계속함으로 오히려 水損을 크게 할 위험이 있다.

그래서 “헨”이 放水를 시작하면 警報를 發하게 되어 있어 制御弁으로 放水를停止할 수 있게 되어 있다.

非常電源(30分間以上) 및 雙口形送水口를 付置했다.

〔配置上基準〕 “헨”은 付着距離를 耐火建築物에는, 2.3메ータ 以內마다, 기타建築物에는 2.1메ータ마다. 舞臺部나 危險

防火對象物의 區分	水量
百貨店 延千平方 메ータ以上 地下街, 地上 10階層 以上 防火對象所	4.8立方 메ータ
마—魁, 物品販賣店舗, 展示場, “헨” 높이가 8메ータ以上	32
其他	16

物施設에는 1.7메—타마다. 폴  
는 火災被害를 받기 어렵고  
點檢에 便彩한 場所로 한다.  
制御弁 및 開放形開放弁은 床  
上 0.8메—타以上 1.5메—타以  
下의 位置로 한다.

〔水源의 水量〕 防火對象物의  
區分에 따라 다음表의 水量을  
必要로 한다. (閉鎖型의 例)

〔國家檢定〕 閉鎖形 “휑” 流  
水檢知裝置, 一齊開放弁]

#### 4. 其他 消火設備

기타 特殊한 消火設備로는,  
水噴霧消火設備, 泡消火設備,  
2酸化炭素消火設備, 하로겐화  
物消火設備 및 粉末消火設備가  
있음.

이느것이나 스프링쿨러—設  
備와 같이 물을 放射하는 것으로  
消火되는 普通火災와 달리,  
駐車場, 格納庫, 石油類等의  
危險物, 準危險物 또는 特殊可  
燃物과 같은 物品의 貯藏庫 등  
特殊한 用途部品에 設置한다.  
특히 2酸化炭素나 하로겐화物  
에 의한 消火의 경우는 消火에  
따르는 水損이나 汚損이 적다  
는 特色이 있는고로, 美術品,  
精密機械, 電氣通信機器등을  
收納하는 방의 消火에 使用되는  
일이 많다.

또한 2酸化炭素와 같이 人體  
에 惡影響을 주는 것에 對하여  
는 取扱에 注意를 要한다. 이  
것들의 設備는 「固定式」과 「移  
動式」이 있다. 固定式은 스프

링쿨러—와 같이 天井에 “휑”  
을 設置하여 放射하며, 移動式  
은 호—스리—루에 의하여 호  
—스를 通過して 放射한다.

屋外消火栓設備는, 大規模建  
築物 外壁面에 設置하는 消火  
栓이며 機能에는 屋內消火栓과  
大差가 없다.

動力消防ポンプ設備는 可搬式  
動力ポンプ로 가까운 消防用水利  
에서 出水되어 호—스에서 放  
火한다.

〔國家檢定〕 泡消火藥劑, 動  
力消防ポンプ, 消防用호—스, 消  
防用吸管, 結合金具, 流水檢  
知裝置, 一齊開放弁.

#### 5. 自動火災探知設備

自動火災探知設備는 火災에  
의하여 생기는 熱 또는 煙氣를  
感知器에 의하여感知直接 또는  
中繼器를 經由하여 受信機에  
傳해진다. 受信機에서는 出火  
場所를 受信機窗 또는 相當平  
面圖上 位置에 點燈함에 따라  
出火場所를 알 수 있게 되어  
있다. 그와 同時に 連動裝置에  
의하여 建築物內各處에 設置한  
非常벨이 울려 出火를 알릴 것  
이다.

이 裝置自體는 精巧하게 되  
어 있으나, 때때로 出火時에  
벨이 울리지 않았다는 例가 있  
다.

그 原因의 大部分은 電源이  
끊어져 있었다는 極히 初步的  
謬誤, 어떻게하여 電源이 끊겨

져 있었나하면 誤報가 있었다  
든가 누군가가 作亂으로 벨이  
울리는 것을 멈추기 위해 電源  
을 밑부터 잘라버렸다는 것인  
많다.

이 設備의 포인트는, 이와  
關係로 維持點檢에 있다고 하  
겠다. 故障이 있으면 卽時修  
理한 다음 마르게 電源을 이어  
두어야 한다.

〔警戒區域設置方法〕 警戒區  
域이란, 自動火災 探知設備의  
一回線이 有効하게 火災發生을  
知覺할 수 있는 區域을 말한다

(1) 各階層마다(5百平方メー  
タ 以下의 크기면 두個階層에  
걸쳐도 좋다.

(2) 1邊의 길이는 50메타 以  
下.

(3) 面積은 6百平方 메—타  
以下(전망이 좋은 體育館에서  
는 千平方메—타 以下로 힘이  
좋다.

(4) 階段, 에레베—타, 샤후  
드 等의 煙感知器는, 水平距離  
50平方메—타 以内를 同一區域  
으로하여도 좋다.

#### 〔感知器의 設置〕

(1) 天井. 天井底(天井底가  
0.5메타 以内 또는 耐火構造이  
면 天井底는 不要).

(2) 煙感知器를 設備하지 않  
으면 안되는 場所——階段, 傾  
斜路, 에레베—타—昇降格, 파  
이루덕터, 높이 15메—타에서  
20메—타까지의 場所, 特定 用途(百貨店, 地下街, 호텔등)의  
廊下, 通路, 地下層, 無窓階層, 11

層以上의 層.

煙感知器로는 안될 場所—현  
지한 高溫部, 煙氣浮留場所,  
腐食性ガス發生場所, 維持管理  
困難한 場所.

(3) 感知器를 設置할 必要없  
는 場所—높이 20메—타를 넘  
는 場所, 氣流가 流通하는 場  
所.

(4) 感知區域面積 一 付着面  
높이, 構造, 感知器種類에 따  
라 다르다. 0.4메—타以上(煙  
氣, 差動式 分布形은 0.6메—  
타—以上)의 장막이나 벽이 있  
으면, 區域을 따로한다.

〔地盤音響裝置〕 1메—타—별  
어져 90황 以上인 것을 設置,  
水平距離 25메—타—以內마다.

〔非常電源〕 10分間有効하게  
作動되는 것.

〔國家檢定〕 感知器, 發信機,  
中繼器, 受信機.

## 6. 漏電火災警報器

漏電火災警報器는, 이전에는  
電氣火災警報器라 불렸다. 이  
렇게 부르게 되면 電氣에 의한  
火災를 警報한다는 뜻으로는  
생각되지 않고, 電氣裝置의  
火災警報器, 즉 自火探과 混  
同되기 쉬움으로 現在와 같  
이 名稱을 變更한 것, 大體로

百乃至5百미리 암페아의 漏洩電  
流를 檢出한다. 設置義務가 있  
는 것은, 라스모루타루塗壁,  
마루 天井이 있는 建築物이나  
契約電流容量이 50암페아를 超  
過하는 建築物이다.

〔種別〕 警戒電路의 定格電流  
에 따라 60암페아를 超過할 境  
遇는, 1級, 60암페아 以下에서  
는 1級·또는 2級漏電火災警報  
器로 한다.

〔變流器〕 屋外의 電路 또는  
第2種接地線으로 點檢容易한  
곳.

〔音響裝置〕 常時 사람이 있는  
곳(音色區別 되는 것을 設置)

〔國家檢定〕 有

## 7. 非常警報設備

火災發生을 여러 사람에게 알  
리기 위한 器具에는 警鐘, 携  
帶用擴聲器, 手動式싸이렌 等  
이 있으나 小規模建築物에 限  
하여 設置 認定되고 있다.

設備로서는 非常壘, 自動式  
싸이렌, 放送設備 等이 있으나  
一般的으로 自動火災探知設備  
의 音響裝置가 있으면 設置免  
除된다.

그러나 地上 11층以上 또는  
地下 層以下의 建築物, 地下街  
등에 設置가 義務化되어 있는

放送設備만은 省略되지 않는다

大規模建築物에서는 單純히  
벨이나 싸이렌을 올리는 것으  
로는 火災狀況을 알 수 없어  
오히려 群集的인 恐怖狀態가  
될 염려가 있으므로 放送에  
의한 具體的인 情報를 보낼 必  
要가 있기 때문이다.

〔音響裝置〕 (非常壘, 自動式  
싸이렌) 水平距離 25메—타以  
內마다에 1메—타 떨어져 90후  
온 以上音量을 設置, 地上 5層  
建物以上 또는 面積 30平方메—  
타—以上의 것은 出火層 또는  
그 直上層에 한하여 警報를 發  
할 수 있는 것으로 한다.

〔起動裝置〕 (非常壘, 自動式  
싸이렌) 各層마다. 步行距離  
50메—타—以內마다에 마루面  
에서의 높이 0.8메—타—以上,  
1.5메—타—以下의 位置에 設  
置한다. 表示燈을 付着한다.

〔放送設備〕 스피—카—는 水  
平距離 25메—타—以內마다에  
音聲入力 3와드以上(居室內에  
있어서는 1와드以上)의 것. 增  
幅器의 點檢에 便利하고 防火  
上有効한 場所에 設置, 出火屋  
과 直上層만에 放送可能한 것  
으로 한다.

〔非常電源〕 10分間 有効作動  
可能한 것.

〔國家檢定〕 없음.